

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

**детский сад «Тополек» г. Южи**

155630, Южа, ул. Советская, д. 1 тел/ факс 8 (49347) 2-11-34

e-mail:dou\_topolek53@lenta.ru

Приложение №13 к Положению  
об организации контроля качества питания  
в муниципальных общеобразовательных и  
дошкольных образовательных учреждениях,  
подведомственных Отделу образования  
администрации Южского муниципального района.

Чек-лист: контроль состояния инженерных систем на \_\_\_\_\_

№ п/п	Вопрос	Основание	Периодичность	Выполнено «да»/«нет»
1	В производственных помещениях есть приточно-вытяжная вентиляция, которая не связана с системой вентиляции в других помещениях	<u>Пункт 2.12</u> СанПиН 2.3/2.4.3590-20	В сроки, указанные в программе производственного контроля	
2	В зоне максимального загрязнения есть локальная вытяжная система	<u>Пункт 2.13</u> СанПиН 2.3/2.4.3590-20		
3	В помещениях пищеблока исправно работают системы:	<u>Пункт 2.15</u> СанПиН 2.3/2.4.3590-20		
	– холодного и горячего водоснабжения;			
	– водоотведения;			
	– теплоснабжения;			
	– вентиляции и освещения			
4	На осветительных приборах есть пылевлагодонепроницаемая защитная арматура	<u>Подпункт 2.8.6</u> пункта 2.8 СП 2.4.3648-20		

Завхоз \_\_\_\_\_ Ю.Н.Елизарова